



O sumidouro dimensionado deverá ser executado somente se o lençol freático estiver a uma profundidade mínima de 5,5m do terreno natural (ensaio sondagem) e o solo possuir coeficiente de infiltração adequado para a execução de sumidouros (mínimo de 45 L/(m².dia), conforme NBR 13.969 e NBR 7.229. Caso os parâmetros de ensaios (sondagem e percolação) não forem os especificados, o projetista deverá ser consultado. Em qualquer situação o executor deverá apresentar laudo de sondagem e percolação.